



**naše zn.:** S-MUHO/7723/2015/DH

**čj.:** MUHO/25599/2015

**vyřizuje:** Ing. Dlouhá

**datum:** 30.11.2015

**tel:** 311 545 316

**e-mail:** vodhos@mesto-horovice.cz

**Obec Točnick**

**IČO 00509833**

**Točnick 57**

**267 51 Zdice**

## ROZHODNUTÍ

### Výroková část:

- 1) Městský úřad Hořovice, odbor výstavby a životního prostředí, jako příslušný orgán veřejné správy podle § 25 odst. b) zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích po provedeném řízení investorem **Obci Točnick schvaluje** podle § 39 odst. 1 zákona č. 274/2001 Sb. „Kanalizační řád obce Točnick - stoky „A, B, B1, B2, B3, C, D“ na kanalizaci v obci Točnick zpracovaný Ing. Vladimírem Michalcem, MM Consult, Hejtmanská 262/14, 198 00 Praha 9, ČKAIT 0000122, 03/2001.
- 2) Městský úřad Hořovice, odbor výstavby a životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a jako místně příslušný správní orgán podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), v provedeném vodoprávním řízení **Obci Točnick**

#### a) uděluje povolení

podle 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona k vypouštění odpadních vod (přečištěných na domovních ČOV) uvedenými kanalizačními stokami „A,B (B1-3),C aD“ do Stroupinského potoka, ve správě Povodí Vltavy, státní podnik

#### Přípustné množství vypouštěných odpadních vod

Stoka		A	B	C	D
Q <sub>prům.</sub>	l/s	0,05	0,1	0,035	0,03
Q <sub>max.</sub>	l/s	0,075	0,15	0,053	0,045
Q <sub>den</sub>	l/den	4500	9000	3000	2250
max. Q <sub>měsíc</sub>	m <sup>3</sup> /měs.	6,75	13,50	4,50	3,38
Q <sub>rok</sub>	m <sup>3</sup> /rok	1642,5	3285	1095	821,3

#### Kvalita vypouštěných odpadních vod

Přípustná (průměrná) hodnota koncentrací pro rozbor směsných vzorků („p“)

Stoky		A	B	C	D
BSK <sub>5</sub>	mg/l	28	28	28	28
NL	mg/l	26	26	26	26
CHSK <sub>Cr</sub>	mg/l	140	140	140	140

Přípustná (maximální) hodnota koncentrací pro rozbor prostých vzorků („m“)

Stoky	A	B	C	D
BSK <sub>5</sub> mg/l	60	60	60	60
NL mg/l	60	60	60	60
CHSK <sub>Cr</sub> mg/l	180	180	180	180
Přípustné množství vypouštěného znečištění				
Stoky	A	B	C	D
BSK <sub>5</sub> kg/rok	46	92	30,7	23
NL kg/rok	42,7	85,4	28,5	21,4
CHSK <sub>Cr</sub> kg/rok	229,95	459,9	153,3	115,0

**Stoky „B1, B2a B3“ jsou napojeny do stoky „B“.**

b) podle § 15 odst. 1 vodního zákona

#### mění

kanalizační stoky „A, B, B1, B2, B3, C, D“ z kanalizace pro odvádění dešťových vod na kanalizaci jednotnou pro odvádění dešťových vod a odpadních vod přečištěných na domovních ČOV.

**Toto povolení se v souladu s § 8 odst. 1) a § 9 odst. 1 zákona č 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích a § 9 odst. 1,2 vodního zákona uděluje za předpokladu splnění následujících podmínek:**

1. Za provoz kanalizace a kvalitu vypouštěných odpadních vod z kanalizace odpovídá obec Točnick.
2. Do kanalizace mohou být vypouštěny odpadní vody pouze přes domovní ČOV, řádně povolené a zkolaudované odborem výstavby a ŽP MěÚ Hořovice.
3. Do kanalizace mohou být napojeny domovní ČOV jen do výše celkového povoleného množství odpadních vod při dodržení stanovených limitů kvality.
4. Vypouštěním přečištěných odpadních vod ze soustavy DČOV nesmí dojít ke zhoršení stávajících vodohospodářských poměrů.
5. Vypouštění přečištěných odpadních vod z domovních ČOV do stávající kanalizační stoky je povoleno jako dočasné, do doby vybudování centrální ČOV.
6. Povolení k nakládání s vodami udělené podle § 8 vodního zákona se vydává do **30. 11. 2018**.
7. Přípustná (průměrná) hodnota „p“ koncentrace vypouštěných odpadních vod se považuje za dodrženu, pokud ve dvouhodinovém směsném vzorku získaném sléváním 8 objemově stejných dílčích vzorků v intervalu 15 minut nebude zjištěno její překročení.
8. Maximální přípustná hodnota „m“ koncentrace vypouštěných odpadních vod se považuje za dodrženu, pokud při rozboru prostého vzorku nebude zjištěno její překročení.
9. Vlastník (provozovatel) kanalizace zajistí prostřednictvím oprávněné osoby provedení odběru a vyhodnocení směšného a prostého vzorku vypouštěných odpadních vod takto:
  - místo odběru: vyústění kanalizační stoky A, B, C, D
  - typ vzorku: A (dvouhodinový směsný vzorek získaný sléváním 8 objemově stejných dílčích vzorků v intervalu 15 min.)
  - četnost odběru: (mezi 8-14 hod.)
    - 1x v období leden – březen
    - 1x v období červen – srpen

Kopie výsledku rozboru předloží vlastník (provozovatel) kanalizace odboru výstavby a ŽP MěÚ Hořovice, vždy k 31.10. každého roku.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního řádu):

Obec Točnick, Točnick čp. 57, 267 51 Zdice

**Odůvodnění:**

Dne 3.4.2015 podal žadatel žádost o schválení kanalizačního řádu na kanalizační stoky v obci Točnick.

Spolu se žádostí byl předložen návrh kanalizačního řádu zpracovaného Ing. Vladimírem Michalcem, MM Consult, Hejtmanská 262/14, 198 00 Praha 9, ČKAIT 0000122, 03/2001, stanovisko správce povodí a vyjádření účastníka řízení Povodí Vltavy, státní podnik, Plzeň ze dne 12.9.2014 pod zn. 110095/2014-343/Bl, SP-2014/15413 a závazné stanovisko SCHKO Křivoklátsko ze dne 17.9.2015 pod č.j. 02294/KV/15.

Kanalizační řád obsahuje zároveň návrh limitů množství a kvality vypouštěných odpadních vod uvedenými kanalizačními stokami do Stroupinského potoka. Vypouštění odpadních vod z hlediska kvality vypouštěných odpadních vod je v souladu s nařízením vlády č. 61/2003 Sb.

Kanalizační řád je zpracován v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích.

Do výše uvedené kanalizace mohou být vypouštěny odpadní vody pouze přes domovní ČOV povolené a zkolaudované odborem výstavby a ŽP MěÚ Hořovice.

Povolení k nakládání s vodami – vypouštění odpadních vod se vydává dle § 9 odst. 2 vodního zákona do 30.11.2018.

Vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným správním úřadům. Vodoprávní úřad podle ustanovení § 61 odst. 2 stavebního zákona upustil od ústního jednání a místního šetření, protože mu poměry byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a připomínky a dotčené správní úřady svá stanoviska. Současně je upozornil, že na později podané námitky nebude možno, podle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona, brát zřetel.

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a zákona o vodovodech a kanalizacích, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými správními úřady a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení.

Vodoprávní úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby (§ 27 odst. 2 správního řádu):

Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka, Denisovo nábřeží 2430/14, 301 00 Plzeň 1-Východní Předměstí

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

**Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje se sídlem v Praze podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Ing. Daniela V. Dlouhá  
samostatný odborný referent

**Poplatek:**

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

**Obdrží:**

účastníci řízení(dodejky)  
Obec Točnick, IDDS: pziakhe  
Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka, IDDS: gg4t8hf

dotčené správní úřady  
Obecní úřad Točnick, IDDS: pziakhe  
Správa chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko, Zbečno č.p. 5, 270 24 Zbečno